

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
социальной защиты населения  
в МО «город Избербаш»  
Э. М. Ибрагимова  
«03» февраля 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)- МКДОУ «Детский сад № 6»**  
**№ 48-2-11**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования (2 раздел)  
1.2. Адрес объекта 368500, РД, г. Избербаш ул. Калинина , д.27 «а»  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 868,8 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 44,2 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» г. Избербаш, Республики Дагестан, МКДОУ «Детский сад № 6» 368500, РД, г. Избербаш, ул.Калинина д.27 «а»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368500, РД, г. Избербаш, ул. Калинина, д. 27 «а»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образованием Администрации ГО « г. Избербаш»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 368500, РД, г. Избербаш, пл. Ленина, д.2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с частичным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (201 человек в день), вместимость, пропускная способность -140

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут «Городок-Вокзал», № 6 Остановка «ИПК»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_)

#### 3.3 Вариант организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>Б</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>Б</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ВНД</u>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-И (К,О,Г), ДУ (С)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И (О,Г), ДУ(К,С)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (О,Г) ДУ (К,С)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (О,Г,) ДУ (К,С)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДЧ-И (Г) ДУ (О,С) ВНД (К)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДЧ-И (О,К,Г) ДУ (С,)</u>

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u><b>ДЧ-И (О,Г) ДУ (К,С)</b></u>
---	---	-----------------------------------

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### **ДЧ-И (О,Г), ДУ (К,С):**

**Не организованы места парковки автотранспорта инвалидов с установкой знаков «Инвалид», имеются бордюрные камни, загораживающие въезд. Есть пандус без опорных поручней и защитного козырька. Дверные проемы нуждаются в расширении. Необходимо установить опорные поручни с горизонтальным завершением с двух сторон. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (отметка уровня входного тамбура выше(4 ступени – около 0,6 м) отметки подхода(земли).**

**Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Расстояние до санитарно-гигиенических помещений более 3 м (в пределах здания.) В дверных проемах присутствуют пороги. Нет кнопки вызова помощника и автоматически открывающихся дверей. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп.**

**Дооборудовать объект специальными средствами для слепых и глухих. Не установлены звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстотонов для посетителей с дефектами слуха.**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К-организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид»; С-установка указателей движения высокой контрастности; Г-установка указателей движения информирующих стендов О - установка на лестницах средств подъема
2	Вход (входы) в здание	К-установка пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками, расширение дверных проемов, замена дверной коробки с понижением порогов; О - установка опорных поручней с горизонтальным завершением двух сторон; С-установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка, дверных

		<p>проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей; установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей;</p> <p>Г-установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.</p>
3	<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>О - установка опорных поручней;</p> <p>С - установка рифленых напольных указателей у входных дверей;</p> <p>Г - установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков</p> <p>К-расширение дверных проемов с устранением порогов и зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске</p>
4	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p>К – расширение дверных проемов с устранением порогов;</p> <p>С – дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т.ч. маркировка кабинетов;</p> <p>Г – оборудование текстовыми средствами информации (таблички, стенды, указатели)</p> <p>О – установка опорных поручней и крючков для костылей</p>
5	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>К – расширение дверных проемов с понижением порогов; установка опорных поручней у унитаза и раковины; обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски;</p> <p>О - замена унитаза на специальный высотой 50 см; установка опорных поручней у унитаза и раковины;</p> <p>С - дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений; установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу;</p> <p>Г – оборудование кнопкой звонка(в дежурную комнату) и установка графических и предупреждающих знаков безопасности</p>
6	<p>Система информации на объекте (на всех зонах)</p>	<p>Дополнить специальными средствами для слепых и глухих</p>
7	<p>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</p>	<p>К- понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда;</p> <p>О - установка открытых лестниц с поручнями при перепадах рельефа;</p> <p>С- окраска по принципу «зебра» края</p>

		первых ступеней открытых лестниц и установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности; Г- установка визуальных средств информации (указателей, табличек и т.п.)
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016г.  
в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда» на 2016 год.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменятся с ДУ до ДП-В, «Территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДП-В, «Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) с ДУ до ДП-В, «санитарно-гигиенические помещения» с ДЧ до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Частичная доступность объектов для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «город Избербаш».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата планируется размещение до конца 2016 года на портале «Жить вместе».

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» февраля 2016 г.,
1. Акта обследования объекта: № 48-2-11 от «02» февраля 2016 г.
2. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «город Избербаш» от «02» февраля 2016 г.
- 3.